

**Отчет о выполнении Предписания № 1466 от 13.12.2019 г. об устранении
выявленных нарушений обязательных требований Управления Роспотребнадзора
по Омской области**

Требования, предписываемые к выполнению	Срок исполнения	Отметка о выполнении
Восстановить целостность пола в учебных помещениях № 13, 27, 38, 32, 36, туалете мальчиков на первом этаже, лаборантской химии, обеденном зале	15.07.2020	Восстановлена целостность пола в учебных помещениях № 13, 27, 32, 36, туалете мальчиков на первом этаже, обеденном зале
Обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков	15.07.2020	Выполнен ремонт туалетной комнаты для мальчиков на первом этаже. Произведен сметный расчет выполнения ремонта туалетной комнаты для мальчиков на третьем этаже, туалетной комнаты для девочек на третьем этаже
Установить исправное санитарное оборудование в туалетной комнате для мальчиков на первом этаже	15.07.2020	Выполнено
Туалет для учителей и девочек на первом этаже оборудовать в соответствии требованиям п.4.25, СанПиН 2.4.2821-10м	15.07.2020	Заказана перегородка, отделяющая унитаз и биде
Использовать по назначению помещение малого спортивного зала. Для занятий использовать спортивный зал с высотой потолка не менее 6 метров	15.07.2020	Выполнено
При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании норм площади на одного учащегося 2,5 кв.м.	15.07.2020	Выполнено
Расстановку верстаков и оборудования в столярной мастерской и в учебных кабинетах № 28а, 39, 41 провести в соответствии с требованиями п.4.9 и п.5.10	15.07.2020	Выполнено

СанПиН 2.4.2821-10м		
Представить данные проведения инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции	15.07.2020	Протокол испытания вентиляционных систем № 5034/ФФ
При расстановке оборудования на пищеблоке исключить встречные потоки сырья и готовой продукции	15.07.2020	Планируется выполнить по окончании учебного года
Оборудовать воздушные разрывы в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети в производственных цехах пищеблока	15.07.2020	Планируется выполнить по окончании учебного года
Создать условия для вторичной обработке фруктов	15.07.2020	Планируется выполнить по окончании учебного года
Не допускать повторов блюд	15.07.2020	Выполнено
Провести в соответствии с требованиями отделку кабинета приема медицинского блока	15.07.2020	Выполнено