

Отчет о выполнении Предписания № 252/1/1-3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
На дверях производственных помещений, хранилищ библиотек, электроцитовой не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	Произведен расчет категории пожарной опасности помещений лица
Заполнение дверных проемов в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения технологии не выполнена противопожарными дверями 2-го типа	02.11.2020	Обращение в департамент образования Администрации города Омска от 06.12.2019 года № 446 о выделении финансирования на данные расходы. Ответ департамента образования Администрации города Омска от 24.12.2019 года № ИсхДО/12989
Заполнение дверных проемов в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения книгохранилищ библиотек не выполнена противопожарными дверями 2-го типа	02.11.2020	Обращение в департамент образования Администрации города Омска от 06.12.2019 года № 446 о выделении финансирования на данные расходы. Ответ департамента образования Администрации города Омска от 24.12.2019 года № ИсхДО/12989