



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Октябрьскому АО г. Омска

(наименование органа государственного контроля (надзора))
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33

E-mail: ogpnoao@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 252/1/1-3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска

«Лицей «Бизнес и информационные технологии»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору С.Н. Булдакова от «06» ноября 2019 года № 252, ст. 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 30 минут
07 ноября 2019 года по 16 часов 00 минут 25 ноября 2019 года проведена плановая проверка
государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, капитаном
внутренней службы Калиненко Ольгой Александровной, БОУ города Омска «Лицей «Бизнес и
информационные технологии», осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по
адресу: 644079, г. Омск, ул. 30-я Рабочая, 14 А

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором БОУ города Омска «Лицей «Бизнес и информационные технологии» Окишиной
Людмилой Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
252/1/1 -1	на дверях производственных помещений, книгохранилищ	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	02.11.2020	

	электрощитовой не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (фактически не указаны категории на дверях в помещениях прачечной, электрощитовых)	Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390		
252/1/1 -2	Заполнение дверных проемов в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения технологии не выполнена противопожарными дверями 2-го типа (фактически заполнение дверями в обычном исполнении) (технический паспорт литера А помещения № 58 и помещения № 68);	(ч.4 ст.4, ч 1 ст.6, ч.ч.1, 2, 3 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).	02.11.2020	
252/1/1 -3	Заполнение дверных проемов в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения книгохранилищ библиотек не выполнена противопожарными дверями 2-го типа (фактически заполнение дверями в обычном исполнении)	(ч.4 ст.4, ч 1 ст.6, ч.ч.1, 2, 3 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	02.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска

по пожарному надзору

Калиненко Ольга Александровна


(подпись)

«25» ноября 2019 года

Предписание для исполнения получил:



фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«25» ноября 2019 года ✓

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 94-83-33