

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____

Дата присвоения номера реестра Омской области: _____ 20 ____ г.

Номер реестра муниципального образования: 117

Дата заведения дела: 25 декабря 2017 г.

Наименование комплексного центра: БУ Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
"Вдохновение".

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Лицей «Бизнес и информационные технологии».

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644079, город Омск, улица 30 Рабочая, д. 14А; 54-44-80, 32-32-82; bit_liceum@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 3 этажа, 4022 кв. м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка - (да, нет) 15221 кв. м.

1.4. Год постройки здания - 1965, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей «Бизнес и информационные технологии», (БОУ г. Омска «Лицей БИТ»).

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644079, город Омск, улица 30 Рабочая, дом 14А; 54-44-80, 32-32-82; bit_liceum@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) - департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, дом 33; 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 117

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Лицей «Бизнес и информационные технологии».
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644079, город Омск, улица 30 Рабочая, д. 14А; 54-44-80, 32-32-82; bit_liceum@mail.ru.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 3 этажа, 4022 кв. м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка - (да, нет) 15221 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1965, год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей «Бизнес и информационные технологии», (БОУ г. Омска «Лицей БИТ»).
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644079, город Омск, улица 30 Рабочая, дом 14А; 54-44-80, 32-32-82; bit_liceum@mail.ru.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) - департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, дом 33; 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: (труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование,

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения) (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - (да, нет) нет

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - 641, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день - 2.

2.8. Вместимость, пропускная способность - 625.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки общественного транспорта "28-я Рабочая" (автобус (20, 26, 31, 47, 61, 95, 115, 124, 219), троллейбус (15), маршрутное такси (311, 64, 319, 353, 362, 387, 411, 903)) (остановка не приспособлена для МГН).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3-6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, регулируемые (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*) на пути следования к объекту от остановки не ровное дорожное покрытие, перепады высоты,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2, 3, 4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		13, 15, 16, 17
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		----- -
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		11
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		7, 13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Год постройки здания: 1965	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт не проводился	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	2 входа на территорию следует адаптировать доступными для МГН элементами	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				информации об объекте. Устранить дефекты дорожного покрытия на территории (асфальтирование). Покрытие пешеходных дорожек сделать из твердых материалов, оно должно не допускать скольжения, быть ровным, шероховатым без зазоров, не создающим вибрацию при движении. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН. Рекомендуется установить скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58м. с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте, назначить ответственного за сопровождение.	Постоянно при необходимости.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации при необходимости.	Постоянно при необходимости.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам и другим МГН для сотрудников.	2018 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	На участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать 6,0 * 3,6 м., что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.	2020 г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<u>Лестница (наружная):</u> Поверхность всех ступеней лестницы (наружной) должна иметь анти-скользящие покрытие и быть шероховатой. Первую и последнюю ступени выделить контрастным цветом. <u>Дверь входная:</u> Устранить порог входной двери до 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				шириной не менее 0,2 м, расположенную на двух уровнях, расположенную в пределах 0,9 – 1,2 м. и 1,3-1,4 м от уровня покрытия. Ширина рабочей створки двери должна быть не менее 0,9м. Установить кнопку вызова для МГН она должна находиться не выше 0,8 м. от уровня земли и обозначена пиктограммой. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.), для безопасности кнопка должна работать под напряжением не 220, а 12 Вольт. Назначить ответственного, необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. <u>Тамбур:</u> На прозрачном полотне двери тамбура установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4. Высота порога не более 0,014м, ширина рабочей створки двери не менее 0,9м.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Определить помещения, где будут находиться дети с ограниченными возможностями, определить маршруты движения для них. <u>Доступность (внутри здания):</u> Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. <u>Кабинетная форма обслуживания:</u> Устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. в адаптируемых кабинетах. Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м "в свету" заменить имеющиеся дефекты покрытия пола на не скользящее. Выделить контрастным цветом дверной проем. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Установить дополнительную школьную доску для МГН. В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. <u>Зальная форма обслуживания:</u> Актовый зал-столовая. Установить входную дверь с шириной рабочей створки не менее 0,9 м "в свету". Установить подставной пандус на выходе из зала в коридор. Малый спортивный зал: расширить дверной проем, установить дверь с шириной створки не менее 0,9 м "в свету". Устранить порог выше 0,014 м. <u>Гардероб:</u> Разработать инструкцию оказания помощи в гардеробе МГН для обслуживающего персонала <u>Пути эвакуации:</u> Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Высота порога не должна быть более 0,014 м. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах внутри здания, направляющие к выходам эвакуации. Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов по открытым наружным металлическим	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Лестницам. Лестница (внутри здания): Выделить верхнюю и нижнюю ступени контрастным цветом. Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				субтитрами. Рекомендуется оборудовать зрительный зал креслами с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах звукоизоляционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Установить тактильную предупреждающую плитку перед наружной лестницей и перед тамбурными дверями. Установить тактильные таблички перед адаптируемыми помещениями по ходу движения инвалидов в здании. Установить тактильную маркировку на поручни лестниц. Нанести контрастную маркировку на плитусы на путях движения инвалидов. Установить таблицу с названием учреждения, дублированную шрифтом брайля, перед входом на территорию объекта.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Лестницы (наружные): Поручни следует располагать на высоте 0,7 м. и 0,9 м. (допускается от 0,85 м. до 0,92 м.),	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Заграждение писта поручня должны быть длинные лестницы на 0,3 м. (допускается от 0,27 м. до 0,33 м.) и иметь не отрагивающее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. <u>Лестница (внутри здания):</u> Установить поручни в соответствии с нормативами на лестничных маршах, там, где они отсутствуют. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней.	
4.8. Пандусы	-	1	-	Необходимо установить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7 м., выступающими за марш на 0,30м., и имеющими нетравмоопасное завершение. Расстояние	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				согласу поручники должны быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесо-отбойные устройства высотой 0,1м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники)	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	1	-	Для возможности передвижения инвалидов на кресло - коляске внутри здания приобрести гусеничный подъемник и определить его место постоянного хранения рядом с охраной здания.	До 2020 г.
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Организовать универсальную санитарно-техническую кабину для инвалидов. Для этого приспособить существующий служебный санузел, расширить в нем дверной проем до 0,9м, порог не более 0,014 м. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Доступный санузел должен иметь размеры в плане не менее 1,65 х 2 м. Установить порогину консольного типа на высоте 0,80 м. Раковины типа «толщина» не допустимы. Унитазы следует применять имеющие смыв для сиденья, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Около унитаза со стороны посадки необходим откидной поручень. Поручни, размещаются на высоте 75 см. Оборудовать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,20м. Установить тревожную кнопку со шнурком на высоте 0,80 м. Установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	На пути движения внутри здания по коридорам дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014м, ширина проема или рабочей створки двери должна быть не менее 0,9 м.	До 2020 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий,	-	1	-	Рекомендуется оснастить актовый зал для лиц с дефектами слуха специальными	До 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
оборудовано для индивидуальной настройки и адаптации слуховой аппаратуры				проектирование приборов усиления звука. Допускается применять в залах индивидуальный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.	
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика	при необходи- мости.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
образования и (или) квалификации, позволяющего осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	-	1	-	Адаптировать сайт объекта	До 2020 г.
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2018 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	Нет данных	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующую рекомендацию в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
на сопоставительном уровне субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	0	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию для сотрудников при оказании ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	2018 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный. Индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т. д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2018-2020 гг.**

в рамках исполнения п. 3.6 **паспорта доступности.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с департаментом образования Администрации города Омска.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается акт экспертной оценки объекта от 25 декабря 2017 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **http://zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "15" декабря 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "25" декабря 2017 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 05.03.2018 г.

Руководитель



Ошнина АН
(инициалы, фамилия)

Дата "04" сентября 2018 года
